

系統連系申請_記入例 (中国電力)

※系統連系申請書類については、電力会社様より申請者が
必ず原本を入手していただきますようお願いします。

※以下の記入例は、原本と書式が異なる場合があります。
その際は、同様の記入項目へ本資料を参考に記入してください。

発電設備情報入力

単相2線式



供給方式 必須	単相2線式	
引込口配線(A)線種 必須		引込口配線(A)長さ 必須 m
OC付ELCB	☐ 絶縁遮断子数3P3E 逆接続可	

出力制御ユニット情報

ユニットNo	設置区分 必須	メーカー 必須	型式 必須	出力制御方式 ? 必須
No.1	設置	別紙1-15	別紙1-16	別紙1-17
No.2	設置			

発電設備情報

【パワーコンディショナー情報】					
設置区分 必須	設置	メーカー 必須	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	型式 必須	別紙1-1
定格出力 必須	別紙1-2	kW	JET登録番号 必須	別紙1-6	A
設定力率 必須	別紙1-3	皮相電力 必須	別紙1-4	kVA	制御方式 必須 別紙1-5
保護継電器等情報入力 未入力					
【発電設備情報】					
発電設備No.1 必須					
設置区分	設置	発電種別	別紙1-8	発電容量	別紙1-9
メーカー	別紙1-10		型式	別紙1-11	
逆潮流区分	なし		リレー区分	逆潮流防止リレー	
発電設備No.2 必須					
設置区分	設置	発電種別	別紙1-12	発電容量	
メーカー			型式		
逆潮流区分	別紙1-13		リレー区分	別紙1-14	

保護継電器等情報入力

現在入力中のパワーコンディショナー情報：①

保護継電器等情報

A

他PCS情報の複写



複写



保護継電器等(希望整定値を入力してください)

必須

OVR	検出レベル	115.0 (V)	受動式方式	周波数変化率検出方式	復電後再投入	300 (秒)
	時限	1.0 (秒)				
UVR	検出レベル	80.0 (V)	検出基準	— ※全角 (a)	阻止機能(時限)	
	時限	1.0 (秒)				
OFR	検出レベル	61.2 (Hz)	検出時限	0.5 (秒)	自動電圧調整装置	109.0 (V)
	時限	1.0 (秒)				
UFR	検出レベル	57.0 (Hz)	保持時限	— ※全角 (秒) (b)	(発電端出力電圧)	
	時限	2.0 (秒)				
	検出レベル		能動式方式	ステップ注入付周波数FB方式		
	時限					
	検出レベル		変動幅	— ※全角 (a)		
	時限					
	検出レベル		解列時限	0.0 (秒) (c)		
	時限					

<別紙 1>
機種別設定値一覧

(マルチ蓄電プラットフォーム)
■ITC-SSMP 【JIS C4412:2021対応】

			パワーコンディショナ情報							発電設備No.1				発電設備No.2			出力制御ユニット情報		
蓄電池容量	タイプ	システム	①型式	②定格出力 (kW)	③設定力率 (%)	④皮相電力 (kVA)	⑤制御方式	⑥JET認証登録番号	⑦制御ユニット	⑧発電種別	⑨発電容量	⑩メーカー	⑪型式	⑫発電種別	⑬逆潮流区分	⑭リレー区分	⑮メーカー	⑯型式	⑰出力制御方式
9.8kWh	一般	単機能	ITC-SS-AC98-PKG	5.9		100	5.9 設定なし	MD-0070	—	その他 (蓄電池)	4.0	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSBU98	—	—	—	—	—	—
	一般	ハイブリッド (特定負荷／全負荷)	ITC-SS-DC98-PKG	5.9		95	5.9 皮相電力一定制御	MD-0070	有り	その他 (蓄電池)	4.0	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSBU98	太陽光発電	あり	リレーなし	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSGW	更新スケジュール
			パワーコンディショナ情報							発電設備No.1				発電設備No.2			出力制御ユニット情報		
蓄電池容量	タイプ	システム	①型式	②定格出力 (kW)	③設定力率 (%)	④皮相電力 (kVA)	⑤制御方式	⑥JET認証登録番号	⑦制御ユニット	⑧発電種別	⑨発電容量	⑩メーカー	⑪型式	⑫発電種別	⑬逆潮流区分	⑭リレー区分	⑮メーカー	⑯型式	⑰出力制御方式
6.5kWh	一般	単機能	ITC-SS-AC65-PKG	5.9		100	5.9 設定なし	MD-0070	—	その他 (蓄電池)	2.5	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSBU65	—	—	—	—	—	—
	一般	ハイブリッド (特定負荷／全負荷)	ITC-SS-DC65-PKG	5.9		95	5.9 皮相電力一定制御	MD-0070	有り	その他 (蓄電池)	2.5	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSBU65	太陽光発電	あり	リレーなし	オムロンソーシアルソリューションズ (株)	ITC-SSGW	更新スケジュール